

Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych

KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie

Interpretacja postanowień PN-ISO 9836:2022-07 Właściwości użytkowe w budownictwie
- Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych

Treść zapytania

Czy powierzchnię otworu w ścianie oddzielającej dwa pomieszczenia można zaliczyć do powierzchni użytkowej lokalu?

Treść odpowiedzi

Powierzchnie przejść drzwiowych, otworów okiennych, wnęk i nisz w stałych przegrodach budowlanych nie wlicza się do powierzchni użytkowej lokalu, lecz do jego powierzchni konstrukcji (p. 5.1.5.4).