



LEGENDA:	
	przejście kablowe uszczelnione ppoż. EI120

UWAGI:
 W miejscach przejść przewodów o średnicy powyżej 40mm przez ściany i stropy o odporności ogniowej REI60 lub EI60 wykonać przepusty lub uszczelnienia ppoż. o klasie odporności ogniowej wymaganych dla tych oddzieleni ppoż.

Generalny Projektant / Branżowe Biuro Projektowe RPS Architekti Rafał Sukiennik ul. Husarska 14/10 05-120 Legionowo	
--	--

Branżowe Biuro Projektowe Elektro-Energetyka M. Stepnowski ul. Podłużna 19A lok. 32 03-290 Warszawa
--

Obiekt SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO ul. Świętokrzyska 14 Warszawa

Inwestor PKN ul. Świętokrzyska 14, Warszawa

Projektant	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Mariusz Czapllicki	MAZ/0388/POOE/08	

Temat SALA KONFERENCYJNA PKN TRASA WLZ-U ROZDZIELNI RE RZUT II PIĘTRA

Numer rysunku E04

Branża	Faza	Skala	Edycja	Data
EL	PROJEKT WYKONAWCZY	1:200	D	grudzień 2014